

PLANTA BAJA ESCALA 1:100



PLANTA ALTA ESCALA 1:100

SIMBOLOGIA

- CABLES #12 EN TUBO P.V.C (HASTA 3 EN 13MMØ, 4 O 5 EN 19MMØ)
- TODA TUBERIA EXPUESTA SERA EN E.M.T.
- LAMPARAS EN CANCHA (250W/220V)
- LAMPARA DE 2 TUBOS FLUORESCENTES DE 96", CON PANTALLA, SU DIFUSOR
- BOMBILLO EN CIELO (100W)
- APAGADOR
- TOMACORRIENTE DOBLE POLARIZADO
- TOMACORRIENTE TRIFILAR
- TABLERO DE DISTRIBUCION DE 24 ESPACIOS, 125A, CON BREAKER DE 1P Y 2P (CIRCUITOS DE 110V Y 220V)
- SWITCH GENERAL EN CAJA DE METAL CON FUSIBLES DE CARTUCHO DE 100A O, CAJA NEMA CON BREAKER DE 2P/100A
- MEDIDOR DE CORRIENTE
- REFLECTORES EN ESCENARIO (75W C/U) CIRCUITOS 10-11 ABAJO Y 9 ARRIBA



SELLOS

APROBACION

MOPT COSTA RICA

GOBIERNO DE COSTA RICA

DIRECCION GENERAL DE EDIFICACIONES NACIONALES

PROYECTO: COLEGIO SUPERIOR DE SEÑORITAS SALON GIMNASIO

PROPIETARIO

PROVINCIA: SAN JOSE | CANTON: SAN JOSE | PARRILLA: CATEDRAL

MINISTRO: MARIO FERNANDEZ ORTIZ

DIRECTOR DE DIVISION: LIC. J. RAMON CHACON P.

DIRECTOR GENERAL: Mª ELENA Z. C.

JEFE DE DEPARTAMENTO: F. VARGAS M.

ARQUITECTO

INGENIERO CIVIL

INGENIERO ELECTRICO: S. GIRARD O.

TOPOGRAFO: F. QUIROS CH.

DIBUJANTE: A. ARAYA A.

PROFESIONAL RESPONSABLE

NOMBRE

FIRMA: Nº REG.

PROFESIONAL RESPONSABLE DIRECCION TECNICA

NOMBRE

FIRMA: Nº REG.

INFORMACION REGISTRO PUBLICO

PROPIETARIO

CONTENIDO DE LA LAMINA

PLANTA BAJA

PLANTA ALTA

DIAGRAMA

ESCALA	FECHA	FOLIO
1:100	NOV-2001	

COLEGIO SUPERIOR DE SEÑORITAS SALON GIMNASIO